

雅克拉末站至牙哈装车站凝析油管道建设工程

竣工环境保护验收的意见

2020年10月17日，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司（以下简称“西北油田分公司”）组织召开了雅克拉末站至牙哈装车站凝析油管道建设工程竣工环境保护验收会。验收工作组由建设单位、施工管理单位、验收调查单位及行业技术专家组成（名单附后）。验收工作组对项目建设情况进行了现场检查，核实了建设项目生态保护措施落实情况，听取了验收调查单位关于该项目竣工环境保护设施验收调查报告表的汇报，查阅了相关资料，根据《建设项目竣工环境保护保护验收暂行办法》，验收组最终形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市雅克拉镇却勒阿瓦提村西北偏北约1.5km处，起点坐标为N41°47'53.84"、E83°32'22.85"，终点坐标为N41°48'19.89"、E83°33'12.27"。主要建设内容包括雅克拉末站内改造部分和站外新建凝析油管道。其中，雅克拉末站内改造主要是新建2台凝析油外输泵和2座交接计量撬；站外新建凝析油管道2km，起于站内新建的外输泵房北侧围墙，最终接入牙哈装车北站已建进罐阀组及凝析油储罐，同时配套建设自控、消防、结构、通信等工程。

（2）建设过程及环保审批情况

2019年6月，胜利油田森诺胜利工程有限公司编制完成了本项目环境影响报告表，2019年7月5日，阿克苏地区生态环境局以阿地环函字[2019]369号文对本项目环评报告表予以了批复。

本项目开工日期为2019年7月19日，完工日期为2019年10月4日。

2020年9月，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司开展本项目竣工环境保护设施验收调查工作。

（3）投资情况

项目实际总投资996万元，环保投资52.0万元，占总投资的5.22%。



扫描全能王 创建

(4) 验收范围

本次验收范围为雅克拉末站至牙哈装车站凝析油管道建设及其他附属设施工程。

二、工程变动情况

本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(1) 生态保护措施

本项目严格按照“分层开挖、分层堆放、分层回填”的操作制度进行管沟回填，施工场地及临时占地已经恢复原有的生态环境和地貌原状。

(2) 废气污染防治措施

本项目施工期短暂，采取洒水降尘、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖、避免大风天气施工等措施。本项目运行期无废气产生。

(3) 废水污染防治措施

施工期生活污水依托雅克拉末站内原有生活污水处理设施进行处理，不外排；管道清管试压废水经沉淀后用于浇灌周边荒漠植被。本项目施工期产生的废水均得到了妥善处置。本项目运行期不产生生产废水；且不新增劳动定员，不新增生活污水。

(4) 噪声污染防治措施

本项目新建2台凝析油外输泵置于隔音泵房内，并且采取减振等措施，根据验收监测结果可知，雅克拉末站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求。

(5) 固体废物污染防治措施

本项目施工期生活垃圾依托雅克拉末站原有设施；施工弃土和弃渣就地挖填调配，实现了土石方平衡；施工废料回收利用。本项目运行期管道清管作业时产生的少量污油渣，委托具有危险废物拉运处理资质的阿克苏塔河环保工程有限公司处理，建立了管理台账，根据现场踏勘，本项目截止验收期间未产生污油渣，



同时依托雅克拉末站已签订协议的有资质单位运输、处置。

本项目各类污染物都得到了合理处置，相关设施随着施工结束一并拆除或综合利用。

（6）其他环境保护设施效果调查

本项目依托于《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司油气运销部突发环境事件应急预案》，该应急预案于 2020 年 4 月 24 号在库车县环境保护局进行了备案，备案编号为 652923-2020-003-M。

四、建设项目对环境的影响

根据现场调查，临时占地面积与环评阶段一致，管道临时占地已进行了平整，植被正在自然恢复中，本项目在施工期、运行期间总体落实了环评及批复中提出的各项污染防治措施。

五、验收结论

本项目按照《建设项目管理条例》的要求，履行了相关环境保护手续，项目认真落实了环评及批复提出的各项生态环境保护及污染控制措施，符合“三同时”要求，验收组同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

不断完善突发环境事件应急预案，加强日常宣贯和演练，确保区域环境安全。

验收组组长（签字）：

验收组成员（签字）：

中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

2020 年 10 月 17 日



建设项目竣工环境保护验收成员表

项目名称: 雅克拉末站至牙哈装车站凝析油管道建设工程

验收组		姓名	单位	职务/职称	签名	联系方式
组长	建设单位	方永国	中石化西北油田分公司	高工	方永国	18999830355
成员	验收报告 编制单位	王卫	新疆新能源(集团)环境检测有限公司	总经理	王卫	18799165053
		俞静	新疆新能源(集团)环境检测有限公司	工程师	俞静	15276858253
		赵倩倩	新疆新能源(集团)环境检测有限公司		赵倩倩	15199132025
	技术专家	李风云	新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司	高工	李风云	13579818356
		韩涛	新疆金源色金属有限公司	高工	韩涛	18099227923
		周佳	新疆天合环境技术咨询有限公司	高工	周佳	13579209688
	建设单位					
		王磊	雅克拉末站	工程师	王磊	18999621963
	环评单位					

扫描全能王 创建